

ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES Y ALMACENES

INSTALACIÓN		TIPO DE EDIFICIO	NIVEL DE RIESGO INTRINSECO	CONDICIONES	
Sistema automático de detección de incendios	Actividad industrial	A		$S \geq 300 \text{ m}^2$	
		B	MEDIO	$S \geq 2.000 \text{ m}^2$	
			ALTO	$S \geq 1.000 \text{ m}^2$	
		C	MEDIO	$S \geq 3.000 \text{ m}^2$	
			ALTO	$S \geq 2.000 \text{ m}^2$	
		Almacén	A		$S \geq 150 \text{ m}^2$
	B		MEDIO	$S \geq 1.000 \text{ m}^2$	
			ALTO	$S \geq 500 \text{ m}^2$	
	C		MEDIO	$S \geq 1.500 \text{ m}^2$	
		ALTO	$S \geq 800 \text{ m}^2$		
Sistema manual de alarma de incendio	Actividad industrial			$S \geq 1.000 \text{ m}^2$	
				No se requiere instalación de detección de incendios	
	Almacén			$S \geq 800 \text{ m}^2$	
				No se requiere instalación de detección de incendios	
Sistema de comunicación de alarma				$S \geq 10.000 \text{ m}^2$	
Sistema de hidrantes exteriores		A	BAJO	$S \geq 1.000 \text{ m}^2$ Bajo 1 no es necesario	
			MEDIO	$S \geq 300 \text{ m}^2$	
			B	BAJO	$S \geq 3.500 \text{ m}^2$
				MEDIO	$S \geq 2.500 \text{ m}^2$
				ALTO	$S \geq 1.000 \text{ m}^2$
			C	BAJO	
		MEDIO		$S \geq 3.500 \text{ m}^2$	
		ALTO		$S \geq 2.000 \text{ m}^2$	
		D o E	BAJO	$S \geq 5.000 \text{ m}^2$	
			MEDIO	$S \geq 5.000 \text{ m}^2$	
			ALTO	$S \geq 5.000 \text{ m}^2$	
		Extintores			
Bocas de incendio equipadas		A		$S \geq 300 \text{ m}^2$	
		B	MEDIO	$S \geq 500 \text{ m}^2$	
			ALTO	$S \geq 200 \text{ m}^2$	
		C	MEDIO	$S \geq 1.000 \text{ m}^2$	
			ALTO	$S \geq 500 \text{ m}^2$	
		D o F	ALTO	$S \geq 5.000 \text{ m}^2$	
Columna seca			MEDIO	$S \geq 1.000 \text{ m}^2$	
			ALTO	$S \geq 1.000 \text{ m}^2$	
Rociadores automáticos	Actividad industrial	A	MEDIO	$S \geq 500 \text{ m}^2$	
		B	MEDIO	$S \geq 2.500 \text{ m}^2$	
			ALTO	$S \geq 1.000 \text{ m}^2$	
			MEDIO	$S \geq 3.500 \text{ m}^2$	
		C	ALTO	$S \geq 2.000 \text{ m}^2$	
	Almacén	A	MEDIO	$S \geq 300 \text{ m}^2$	
		B	MEDIO	$S \geq 1.500 \text{ m}^2$	
			ALTO	$S \geq 800 \text{ m}^2$	
		C	MEDIO	$S \geq 2.000 \text{ m}^2$	
ALTO	$S \geq 1.000 \text{ m}^2$				
Otras instalaciones	consultar				